

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, тел. 32-19-21, E-mail:ugps@tv.com.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Удомельскому и Лесному районам Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 12

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 12/1/6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Дом детского творчества", Директору МБОУ «Дом детского творчества» Филипповой И.Ю.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио главного государственного инспектора по пожарному надзору Удомельского и Лесного районов Тверской области по пожарному надзору Паала О.А. от 05.02.2020 г. № 12 ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 ч.00 мин. «17» февраля 2020 г. по 15 ч. 00 мин. «19» февраля 2020 г.

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка: начальником отделения ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам Тверской области капитаном внутренней службы Алексеевым Е.С.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

зданий, территории и помещений МБОУ «Дом детского творчества» по адресу: Тверская обл., Удомельский городской округ, д. Дерягино, д.62

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с директором МБОУ «Дом детского творчества» Филипповой И.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При монтаже автоматической пожарной сигнализации в помещении спортивного зала не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий по установке точечных дымовых пожарных извещателей	Основание: ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), ст. 13.3, п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Феде-	До 20.04.2020 года	

		рации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года.		
2.	В помещении диспетчерского поста обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Основание: п. 64 Правил противопожарного режима в РФ, утв. 25.04.2012 г. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 1.	До 20.04.2020 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР  
по Удомельскому и Лесному районам  
УНД и ПР Главного Управления  
МЧС России по Тверской области \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"19" февраля 2020 г.



Алексеев Е.С.

(подпись)

М.Д.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Дом детского творчества» Филиппова И.Ю. \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

"19" февраля 2020 г.

(подпись)