

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
УДОМЕЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Дом детского творчества»

171841 Тверская обл. г. Удомля

пр. Курчатова, д. 17

тел./факс (48255)5-53-73

E-mail: ddtudomlya@yandex.ru

Сайт: <http://ddtudomlya.ru/>

ОКПО 59207529, ОГРН 1026901948908

ИНН/КПП 6916009588/691601001

от 13.05.2020 № 69
на _____ № _____

Начальнику отделения ОНД и ПР
по Удомельскому и Лесному районам
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Тверской области
капитану внутренней службы
Алексееву Е.С.

Уважаемый Егор Сергеевич!

МБУ ДО ДДТ сообщает о принятых мерах по предписанию № 8/1/5 по , устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в МБУ ДО ДДТ по адресу: Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д.17 в период с 14.02.2020 по 19.02.2020г.:

1. Нарушение монтажа точечных дымовых пожарных извещателей (менее 0,5 м от электроосветительных приборов) в кабинетах бухгалтерии и заместителя директора устранено.
2. Двери, отделяющие коридор первого этажа от холла первого этажа, а также дверь, отделяющая коридор второго этажа от лестничной клетки, оборудована устройствами для самозакрывания.
3. Шкаф (витрина) из горючих материалов перенесен из-под лестничного марша первого этажа.
4. Отделка несущих колонн в помещении холла первого этажа из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (пластиковые панели) демонтирована, в дальнейшем будет выполнена из кафельной плитки на основании заключенного договора с поставщиками.
5. В помещении кабинета № 216 установлены точечные дымовые пожарные извещатели, помещение находится под контролем автоматической пожарной сигнализации.

Директор МБУ ДО ДДТ



И.Ю. Филиппова

Меркушова Ольга Николаевна
55373